

RESULTADO DE ANÁLISES - FONTANÁRIOS	
DATA	17/02/2025 A 20/02/2025
CHUVA	
AMOSTRADOR	JULIA/ANA LAURA


FONTANÁRIO	AMOSTRA	HORA	CBT	COL. TOTAL	COL. FECAL	COR	PH	COND	TURB	CLORO
JOSÉ DE JACÓ										
FILTRO	403		ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,88	12,21	0,46	0,90
MARTINICO	404		ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	6,11	6,41	0,39	1,08
JOSÉ FRANCISCO SILVA	405		ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	6,11	6,39	0,35	0,97
BOCA DO LEÃO	406		ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	7,18	58,70	0,51	0,50
CAMBARÁ	422	08:57	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,80	10,75	0,22	0,46
PARQUE VILA NOVA	423	08:51	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,89	10,75	0,31	0,29
MONJOLINHO	424	07:34	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,73	146,50	0,27	
IOLANDA	433	08:38	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	0,8	5,37	10,59	1,52	0,24
MERCADO	434	09:20	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,66	18,01	0,97	0,38
BOSQUE DO IPÊ	435		ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,77	19,16	0,28	0,22
TEREZINA ROCCHI	436	07:32	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,36	14,16	0,38	1,66
SANTA TEREZINHA	437	07:38	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,42	14,16	0,24	1,46
BVB	390	07:34	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,75	13,92	0,21	1,00
BVC	391	07:36	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,69	19,00	0,28	0,91
SEB TRINDADE	392	07:51	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	<0,2	5,84	13,12	0,22	0,22
SANTA ROSÁLIA	393	09:17	ZERO	AUSENTE	AUSENTE	1,0	6,19	8,16	0,42	1,08
MONJOLINHO (CLORADO)										

NOTAS

- Nota: 1 - Em azul - Atende à norma e aos padrões de potabilidade de água destinada ao consumo humano, segundo Portaria GM / MS, nº 888, de 04 de maio de 2021
 2 - Em vermelho - Não atende à norma e aos padrões de potabilidade de água destinada ao consumo humano, segundo Portaria GM / MS, nº 888, de 04 de maio de 2021
 3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis
 4 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.
 5 - *** - Segunda Portaria GM / MS, nº 888, de 04 de maio de 2021 não tem valor de referência.

Técnicos Químicos II: Renata M. Eugênio Pereira CRQ-2 nº02405110
 Minéia Fonseca Camargo CRQ-2 Nº02405773


 ANA MARIA FERREIRA
 CRQ2 Nº02401853
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


 ROSEMARY CAETANO ARAÚJO
 CRF - Nº 13103
 ANALISTA DE LABORATÓRIO II

25/02/2025

FONTANÁRIO	LOCALIZAÇÃO
JOSÉ AFONSO JUNQUEIRA	R. PIAUÍ - DENTRO DA FONTE DOS AMORES
JOSÉ DE JACÓ	AV. FRANCISCO SALLES - EM FRENTE À PREFEITURA
FILTRO	R. ASSIS FIGUEIREDO - NO INÍCIO DA ESTRADA PARA O CRISTO
MARTINICO	PRAÇA DO PALACE CASINO
JOSÉ FRANCISCO SILVA	AV. JOÃO PINHEIRO - EM FRENTE À FEPASA
BOCA DO LEÃO	PRAÇA DAS THERMAS ANTÔNIO CARLOS
CAMBARÁ	RUA CAMBARÁ
PARQUE VILA NOVA	R. DR. MÁRIO DE PAIVA - AO LADO DO PARQUINHO
MONJOLINHO	PRAÇA TIRADENTES
IOLANDA	AV. IOLANDA JUNQUEIRA DE MELO
MERCADO	AV. DR. DAVID BENEDITO OTTONI - PRÓXIMO À FONTE DAS ROSAS
BOSQUE DO IPÊ	BOSQUE DO JD IPÊ
TEREZINA ROCCHI	AV. JOÃO PINHEIRO - ESQUINA COM R. DA SAUDADE
SANTA TEREZINHA	PRAÇA DO CEMITÉRIO DA SAUDADE
BVB	R. BIAGIO VARALO
BVC	R. BIAGIO VARALO
SEB TRINDADE	AV. JOÃO PINHEIRO ESQUINA COM ORLANDO BARRETO
SANTA ROSÁLIA	PRAÇA EDNAN DIAS